

MAIRIE DE PONT SUR SAMBRE

30 Rue de Quartes

59138 PONT SUR SAMBRE




REGISTRE D'ACCESSIBILITE



Bâtiment : Ecole Elémentaire





Renseignements sur l'établissement Recevant du Public

Raison Sociale : MAIRIE DE PONT SUR SAMBRE

Adresse : 30 Rue de Quartes

Code Postal : 59138 *Ville* : PONT SUR SAMBRE

Téléphone : 03.27.67.22.22 *Fax* : 03.27.67.47.31

Site Web : www.pont-sur-sambre.fr

Email : mairie.pontsursambre@wanadoo.fr

Nom du représentant de la personne morale : DETRAIT Michel

Siret : 21590467300013

Activité : ECOLE ELEMENTAIRE ROBERT LOUIS STEVENSON

L'établissement fait-il partie de la 5^{ème} catégorie : NON – 4^{ème} catégorie

Effectif de l'ERP : 108 PERSONNES

Personnel :

Public :

Total :

L'ERP possède plusieurs niveaux (étages et/ou sous-sol) :

oui non

Un document tenant lieu d'Agenda d'Accessibilité Programmée (AD'AP) a été établi :

oui non

Si oui, à quelle date : 18 septembre 2015 – **travaux prévus en 2019**

Existe-t-il un registre de sécurité : oui non



SIGNALÉTIQUE

- ABSENTE

CONFORME : OUI NON PAS CONCERNÉ

Nature de la Réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date



- Non contrasté visuellement et tactilement
- Présence d'une pente à l'entrée trop importante et sans espace de manœuvre
- Dans la cour, les poteaux du préau ne sont pas contrastés

CONFORME : OUI NON PAS CONCERNÉ

Nature de la Réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date



- Absence de place PMR

CONFORME : OUI NON PAS CONCERNÉ

Nature de la Réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date



- Portail à double vantaux dont celui couramment utilisé ne mesure pas 0,90

CONFORME : OUI NON PAS CONCERNÉ

Nature de la Réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date



- Les sanitaires ne sont pas adaptés
- Urinoirs ne sont pas à différentes hauteurs
- Lavabos non adaptés
- Présence d'escaliers dans la salle des classes et dans le bureau de la direction : pas de rampe d'accès
- La porte de la direction non adaptée : inférieur à 0,90 cm
- Porte d'accès de la classe possède 2 vantaux dont un inférieur à 0,90 cm

CONFORME : OUI NON PAS CONCERNÉ


Nature de la Réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date



- Non contrasté
- Main courante non continue
- Absence d'ascenseur

CONFORME : OUI NON PAS CONCERNÉ

Nature de la Réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date



- Les portes possèdent 2 vantaux dont celui couramment utilisé est inférieure à 0,90
- Présence d'une marche dans la circulation

CONFORME : OUI NON PAS CONCERNÉ

Nature de la Réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date



- Non accessibles aux personnes handicapées

CONFORME : OUI NON PAS CONCERNÉ

Nature de la Réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date



Notes et Observations



ACCESSIBILITE DE L'ETABLISSEMENT



Bienvenue à l'école élémentaire RL Stevenson

Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous.

Oui

Non

Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services

Oui

Non

Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap

Le personnel est sensibilisé

(C'est-à-dire que le personnel est informé de la nécessité d'adapter son accueil aux différentes personnes en situation de handicap)

Le personnel est formé

(C'est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap)

Le personnel sera formé

Matériel adapté : pas de matériel adapté

Le matériel est entretenu et réparé

oui

non

Le personnel connaît le matériel

oui

non

Contact : Mairie de PONT SUR SAMBRE : 03.27.67.22.22

Consultation du registre d'accessibilité :

Auprès de la directrice – à l'accueil de la Mairie -sur le site internet

ATTENTION

Certaines prestations ne sont pas accessibles :

 1. Présence de classes à l'étage, non accessibles aux PMR

 Ce service sera accessible à partir du

 Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation)

 Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

Oui

Non

2. Aucune signalétique, ni cheminement



 Ce service sera accessible à partir du

 Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation)

 Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

Oui

Non

3.
.....



 Ce service sera accessible à partir du

 Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation)

 Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

Oui

Non