

MAIRIE DE PONT SUR SAMBRE

30 Rue de Quartes

59138 PONT SUR SAMBRE




REGISTRE D'ACCESSIBILITE



Bâtiment : Ecole Maternelle





Renseignements sur l'établissement Recevant du Public

Raison Sociale : MAIRIE DE PONT SUR SAMBRE

Adresse : 30 Rue de Quartes

Code Postal : 59138 *Ville* : PONT SUR SAMBRE

Téléphone : 03.27.67.22.22 *Fax* : 03.27.67.47.31

Site Web : www.pont-sur-sambre.fr

Email : mairie.pontsursambre@wanadoo.fr

Nom du représentant de la personne morale : DETRAIT Michel

Siret : 21590467300013

Activité : ECOLE MATERNELLE LOUISE ROLAND

L'établissement fait partie de la 4^{ème} catégorie

Effectif de l'ERP : 110 PERSONNES

Personnel : enseignants et communal

Public : les parents

Total :

L'ERP possède plusieurs niveaux (étages et/ou sous-sol) :

oui non

Un document tenant lieu d'Agenda d'Accessibilité Programmée (AD'AP) a été établi :

oui non

Si oui, à quelle date : **18 SEPTEMBRE 2015 - REALISATION DES TRAVAUX EN 2017**

Existe-t-il un registre de sécurité : oui non



- Signalétique indiquant les changements de direction et d'accès
- Signalétique lisible et visible (hauteur et type des caractères, au regard des distances)
- Typographie de couleur contrasté selon le type de support

CONFORME :

OUI

NON

PAS CONCERNÉ

Nature de la Réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date



- Largeur du cheminement : 1,40m
- Absence d'élément en saillie
- Création d'une rampe d'accès et d'un trottoir sur tout le périmètre des bâtiments (suppression des escaliers).
- Pose d'une rambarde et de guides tactiles

CONFORME :



OUI



NON



PAS CONCERNÉ

Nature de la Réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
Création de la rampe d'accès	2017	13 625.80€		
Garde corps en aluminium	2017	21 512.16€		



PARKING

1 place de stationnement PMR avec un accès à proximité immédiate de l'école

- Marquage au sol + signalétique verticale

CONFORME :

OUI

NON

PAS CONCERNÉ

Nature de la Réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date



PORTAIL ET PORTE ADAPTÉE

- Portail facilement manœuvrable (50 Newtons)
- Espaces de manœuvre devant et derrière (1.70 m - 2.20m)
- Largeur de passage utile d'un battant 0.77m à minima
- Hauteur de poignée (0.90m et 1.30m)
- Raccordement au cheminement sans ressaut > à 2 cm

CONFORME :

OUI

NON

PAS CONCERNÉ

Nature de la Réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date



- plan incliné avec une pente de 8 % sur 1 mètre

CONFORME : **OUI** **NON** **PAS CONCERNÉ**

Nature de la Réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
Plan incliné	Travaux réalisés en 2017			



- Un est accessible aux personnes handicapées adultes, le second est destiné aux enfants
- Rayon de giration dans ou devant les toilettes (diamètre 1.50m) en dehors du débattement de la porte
- Barre de maintien, hauteur entre 0,70 et 0,80 m
- Hauteur de la cuvette entre 0.45m et 0.50m
- Lave-mains adapté avec hauteur du plan <0.85m

CONFORME : **OUI** **NON**

Nature de la Réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
	2017	5 847 €		



Salle de restauration

- Au moins 2 places adaptées
- Largeur du cheminement principal 1.20 m (entrée / accueil / place adaptée / toilette)
- Largeur du cheminement secondaire de 0.90m – 0.60 m
- La dimension d'une place adaptée sera celle d'un espace d'usage (0,80m X 1.30m)
- Présence d'un vide sous la table (hauteur 0.70m x profondeur 1.30m)

CONFORME : **OUI** **NON** **PAS CONCERNÉ**



ACCESSIBILITE DE L'ETABLISSEMENT



Bienvenue à l'école maternelle L Roland

Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous.

Oui

Non

Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services

Oui

Non

Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap

Le personnel est sensibilisé

(C'est-à-dire que le personnel est informé de la nécessité d'adapter son accueil aux différentes personnes en situation de handicap)

Le personnel est formé

(C'est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap)

Le personnel sera formé

Matériel adapté

Le matériel est entretenu et réparé

oui

non

Le personnel connaît le matériel

oui

non

Contact : Mairie de PONT SUR SAMBRE : 03.27.67.22.22


Consultation du registre d'accessibilité :


A l'accueil


sur le site internet


ATTENTION

Certaines prestations ne sont pas accessibles :


 1.
.....


 Ce service sera accessible à partir du


 Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation)


 Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

Oui Non


 2.
.....


 Ce service sera accessible à partir du


 Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation)


 Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

Oui Non

 3.
.....

 Ce service sera accessible à partir du

 Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation)

 Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

Oui Non