

MAIRIE DE PONT SUR SAMBRE

30 Rue de Quartes

59138 PONT SUR SAMBRE




# REGISTRE D'ACCESSIBILITE



**Bâtiment : SALLE DES SPORTS**





## Renseignements sur l'établissement Recevant du Public

*Raison Sociale* : MAIRIE DE PONT SUR SAMBRE

*Adresse* : 30 Rue de Quartes

*Code Postal* : 59138 *Ville* : PONT SUR SAMBRE

*Téléphone* : 03.27.67.22.22 *Fax* : 03.27.67.47.31

*Site Web* : [www.pont-sur-sambre.fr](http://www.pont-sur-sambre.fr)

*Email* : [mairie.pontsursambre@wanadoo.fr](mailto:mairie.pontsursambre@wanadoo.fr)

*Nom du représentant de la personne morale* : DETRAIT Michel

*Siret* : 21590467300013

**Activité** : CENTRE POLYVALENT et SALLE DE MUSIQUE

*L'établissement fait-il partie de la 5<sup>ème</sup> catégorie* : NON - 3<sup>ème</sup> catégorie

*Effectif de l'ERP* : 670

*Personnel* :

*Public* :

*Total* :

L'ERP possède plusieurs niveaux (étages et/ou sous-sol) :

oui  non

Un document tenant lieu d'Agenda d'Accessibilité Programmée (AD'AP) a été établi :

oui  non

Si oui, à quelle date : 28 septembre 2015 – avec réalisation des travaux prévus en 2018

Existe-t-il un registre de sécurité :  oui  non



- Signalétique indiquant les changements de direction et d'accès
- Signalétique lisible et visible (hauteur et type des caractères, au regard des distances)
- Typographie de couleur contrasté selon le type de support

**CONFORME :**     OUI     NON     PAS CONCERNÉ

Nature de la Réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date



- Sol stable, non meuble et sans trou ou ressaut > à 2 cm
- Largeur du cheminement de 1.20 m (tolération 0.90 m)
- Absence d'élément en saillie
- Éléments de guidage de couleur contrastée
- Revêtements sans gêne visuelle ou acoustique

**CONFORME :**     OUI     NON     PAS CONCERNÉ

Nature de la Réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date



## PARKING

- 1 place de stationnement à proximité de l'entrée avec guide tactile
- Largeur 3.30 m
- Marquage au sol + signalétique verticale
- Raccordement au cheminement sans ressaut > à 2 cm

**CONFORME :**



**OUI**



**NON**



**PAS CONCERNÉ**

Nature de la Réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
Travaux de stationnement	2017			



- Porte deux vantaux de 0,90


**CONFORME :**     OUI     NON     PAS CONCERNÉ

Nature de la Réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date



- Marches non conformes

CONFORME : <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> PAS CONCERNÉ				
Nature de la Réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date



- Absence de plan incliné

**CONFORME :**  OUI  NON  PAS CONCERNÉ

Nature de la Réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date





- Le personnel appelé à être en contact avec les clients doit être formé à l'accueil et à l'accompagnement de toute personne handicapée (moteur, visuel, auditif, mental, cognitif psychique...)

**CONFORME :**     OUI     NON     PAS CONCERNÉ

Nature de la Réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date



## Toilettes

- Au moins un doit être accessible aux personnes handicapées
- Rayon de giration dans ou devant les toilettes (diamètre 1.50m) en dehors du débattement de la porte
- Espace d'usage ou de transfert (0.80m x 1.30m), en dehors du débattement de la porte
- Barre de maintien, hauteur comprise entre 0.80 m et 1.00 m
- Axe de la lunette du WC distant entre 0.35m à 0.40m du mur latéral
- Hauteur de la cuvette entre 0.45m et 0.50m
- Lave-mains adapté avec hauteur du plan <0.85m

**CONFORME :**     OUI     NON     PAS CONCERNÉ

Nature de la Réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date



- Espace ou vide sous le lavabo, dimensions minimum, hauteur 70cm, largeur 60 cm, profondeur 30 cm (siphon déporté)
- Hauteur du plan < 0.85 m

**CONFORME :**     OUI     NON     PAS CONCERNÉ

Nature de la Réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date



- Espace ou vide sous le lavabo, dimensions minimum, hauteur 70cm, largeur 60 cm, profondeur 30 cm (siphon déporté)
- Hauteur du plan < 0.85 m

**CONFORME :**

**OUI**

**NON**

**PAS CONCERNÉ**



## Notes et Observations

**Un dossier de demande de subvention a été déposé en février 2018 pour la réalisation des travaux d'accessibilité du complexe sportif.**

**Le dossier a été refusé et sera représenté en 2019.**





## ACCESSIBILITE DE L'ETABLISSEMENT



### Bienvenue au Complexe Sportif Louis Demade

---

Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous.

Oui

Non

Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services

Oui

Non

---

#### Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap

Le personnel est sensibilisé

*(C'est-à-dire que le personnel est informé de la nécessité d'adapter son accueil aux différentes personnes en situation de handicap)*

Le personnel est formé

*(C'est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap)*

Le personnel sera formé

---

#### Matériel adapté : pas de matériel adapté

Le matériel est entretenu et réparé

oui

non

Le personnel connaît le matériel

oui

non

---

Contact : Mairie de PONT SUR SAMBRE : 03.27.67.22.22

---


Consultation du registre d'accessibilité :


A l'accueil

sur le site internet


# ATTENTION

## Certaines prestations ne sont pas accessibles :

 1. ....  
.....


 Ce service sera accessible à partir du .....


 Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation)


 Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :


Oui

Non

 2. ....  
.....


 Ce service sera accessible à partir du .....


 Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation)

 Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :


Oui

Non

 3. ....  
.....

 Ce service sera accessible à partir du .....

 Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation)

 Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

Oui

Non