

MAIRIE DE PONT SUR SAMBRE

30 Rue de Quartes

59138 PONT SUR SAMBRE



REGISTRE D'ACCESSIBILITE



**Bâtiment : VESTIAIRE DU TERRAIN DE
FOOTBALL MUNICIPAL**





Renseignements sur l'établissement Recevant du Public

Raison Sociale : MAIRIE DE PONT SUR SAMBRE

Adresse : 30 Rue de Quartes

Code Postal : 59138 *Ville* : PONT SUR SAMBRE

Téléphone : 03.27.67.22.22 *Fax* : 03.27.67.47.31

Site Web : www.pont-sur-sambre.fr

Email : mairie.pontsursambre@wanadoo.fr

Nom du représentant de la personne morale : DETRAIT Michel

Siret : 21590467300013

Activité : Vestiaire Terrain de football

L'établissement fait-il partie de la 5^{ème} catégorie : OUI

Effectif de l'ERP :

Personnel :

Public :

Total :

L'ERP possède plusieurs niveaux (étages et/ou sous-sol) :

oui non

Un document tenant lieu d'Agenda d'Accessibilité Programmée (AD'AP) a été établi :

oui non

Si oui, à quelle date : 18 septembre 2015 – travaux prévus en 2020/ 2021

Existe-t-il un registre de sécurité : oui non



- Absence de signalétique

CONFORME : OUI NON PAS CONCERNÉ

Nature de la Réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date



- Le cheminement n'est pas praticable, dévers supérieur à 3 %
- La porte du stade est inférieure à 0,90 m
- Absence d'une rampe d'accès
- Présence d'escaliers

CONFORME : OUI NON PAS CONCERNÉ

Nature de la Réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date



- Création d'un emplacement PMR à proximité du stade

CONFORME : <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> PAS CONCERNÉ				
Nature de la Réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date



- Présence d'une marche à l'entrée
- La porte possède deux vantaux dont celui couramment ouvert est inférieur à 0,90
- Circulation intérieure inférieur à 1,20m
- Les patères ne sont pas à la bonne hauteur

CONFORME : OUI NON PAS CONCERNÉ

Nature de la Réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date



- Les sanitaires ne sont pas adaptés
- L'accès aux douches est trop étroit
- Absence de douches PMR

CONFORME : <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> PAS CONCERNÉ				
Nature de la Réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date



Notes et Observations



ACCESSIBILITE DE L'ETABLISSEMENT



Bienvenue aux vestiaires du terrain de football municipal

Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous.

Oui Non

Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services

Oui Non

Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap

Le personnel est sensibilisé

(C'est-à-dire que le personnel est informé de la nécessité d'adapter son accueil aux différentes personnes en situation de handicap)

Le personnel est formé

(C'est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap)

Le personnel sera formé

Matériel adapté : **pas de matériel adapté**

Le matériel est entretenu et réparé oui non

Le personnel connaît le matériel oui non

Contact : Mairie de PONT SUR SAMBRE : 03.27.67.22.22

Consultation du registre d'accessibilité :

A l'accueil sur le site internet

ATTENTION

Certaines prestations ne sont pas accessibles :

 1. Présence de marches.....

 Ce service sera accessible à partir du

 Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation)

 Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

Oui **Non**

2. Sanitaires non adaptés



 Ce service sera accessible à partir du

 Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation)

 Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

Oui **Non**

3.

.....



 Ce service sera accessible à partir du

 Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation)

 Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

Oui **Non**